



**ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА**  
**восьмого скликання**

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання постійної комісії з питань**  
**паливно-енергетичного комплексу та використання надр**

26 лютого 2026 року

м. Полтава

№ 14

Головуючий: Олексенко Олександр Сергійович – голова постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.

Присутні: Стасовський Василь Іванович – секретар постійної комісії (у режимі відеоконференції), Савченко Сергій Петрович (у режимі відеоконференції), Смотрицька Людмила Олександрівна – члени постійної комісії.

Відсутні: Стройний Руслан Вікторович – член постійної комісії.

Склад постійної комісії – 5 осіб. Присутні – 4 особи.

Засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр відбулося із застосуванням режиму відеоконференції.

Запрошені та присутні:

Біленький  
Олександр Юрійович

голова Полтавської обласної ради

Кій  
Антон Олександрович

тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації

Курилко  
Юрій Васильович

заступник директора Департаменту – начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації

Лемешко Олександр Миколайович	перший заступник голови Полтавської обласної ради
Метельська Лариса Євгенівна	начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Мізік Олег Володимирович	виконувач обов'язків генерального директора Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
Оксак Григорій Анатолійович	головний лікар Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»
Пасічко Володимир Степанович	директор технічний Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
Руроєва Лілія Олександрівна	депутат Полтавської обласної ради
Синявська Тамара Григорівна	заступник керівника апарату – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради
Таранова Тетяна Анатоліївна	начальник відділу з питань земельних відносин та надкористування виконавчого апарату обласної ради
Представники медіа.	

Олексенко О.С., голова постійної комісії, звернувся до присутніх з проханням дотримуватись заходів безпеки та попередив про недопущення витоку чутливої інформації під час проведення засідання постійної комісії.

Олексенко О.С., голова постійної комісії, ознайомив присутніх з порядком денним засідання постійної комісії.

Порядок денний:

1. Про розгляд можливості технічного приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго».
2. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр про роботу за 2025 рік.
3. Різне.

Олексенко О.С., голова постійної комісії, поставив на голосування запропонований порядок денний засідання постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Олексенко О.С.	– за	Стасовський В.І.	– за
Савченко С.П.	– відсутній	Стройний Р.В.	– відсутній
Смотрицька Л.О.	– за		

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний засідання постійної комісії.

Олексенко О.С., голова постійної комісії, запропонував затвердити регламент роботи постійної комісії:

для виступів – до 5 хв.;

для пропозицій – до 3 хв.;

в обговоренні питань порядку денного в першу чергу слово надається членам постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Олексенко О.С.	– за	Стасовський В.І.	– за
Савченко С.П.	– відсутній	Стройний Р.В.	– відсутній
Смотрицька Л.О.	– за		

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи постійної комісії.

Перед початком розгляду питань порядку денного Олексенко О.С., голова постійної комісії, повідомив, що відповідно до ст. 59<sup>1</sup> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у разі наявності у присутніх на засіданні постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного самостійного публічного оголошення про це під час засідання.

Розгляд питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд можливості технічного приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго».

Олексенко О.С., голова постійної комісії, повідомив наступне:

на розгляд комісії вноситься питання щодо можливості технічного приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго»;

зазначений заклад є об'єктом критичної інфраструктури та одним із ключових медичних установ області, що забезпечує надання спеціалізованої та екстреної медичної допомоги населенню;

в умовах воєнного стану питання стабільного та безперебійного енергозабезпечення лікарні має особливо важливе значення для гарантування безпеки пацієнтів і належного функціонування медичного обладнання.

Закликав членів комісії та запрошених надати вичерпну фахову оцінку технічної можливості такого приєднання, визначити необхідні технічні умови, потенційні ризики, а також оцінити вплив відповідного рішення на надійність роботи існуючих мереж.

Пасічко В.С., директор технічний ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго», повідомив наступне:

когенераційна установка видає 1 МВт електричної енергії, 200 Вт використовується для власної потреби котельні, 800 Вт віддається в мережу для забезпечення електроенергією інших котельнь підприємства, що суттєво економить кошти для закупівлі електроенергії у інших постачальників;

когенераційна установка запроєктована таким чином, що не має технічної можливості працювати у режимі «острова» без мереж АТ «Полтаваобленерго»;

для нормальної роботи когенераційної установки навантаження повинно бути стабільним, в іншому випадку, установка переходить в аварійний режим, тому, на даний час, технічне приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» є під питанням.

Відповів на запитання Олексенка О.С.

Мізік О.В., виконувач обов'язків генерального директора ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго», повідомив наступне:

питання можливості технічного приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» вже розглядалось підприємством раніше;

когенераційна установка на підприємстві працює понад місяць;

при практичному використанні когенераційна установка показала себе дуже чутливою до коливань та перепадів параметрів електричної напруги в мережі;

підключення додаткового споживача із значним та нерівномірним навантаженням, яким є заклад охорони здоров'я, може призвести до нестабільності режимів роботи електричних мереж та створюватиме ризики збоїв у роботі когенераційної установки, а також дороговартісного та чутливого обладнання у самій лікарні;

хоча технічна можливість приєднання формально існує, фактична експлуатація такої схеми електропостачання може негативно вплинути на стабільність роботи когенераційного обладнання та енергетичної системи, як підприємства, так і лікарні в цілому, що є недоцільним;

подальша реалізація зазначеного приєднання, є економічно та технічно необґрунтованою та може призвести до неефективного використання фінансових ресурсів.

Відповів на запитання Олексенка О.С.

Оксак Г.А., головний лікар КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», повідомив наступне:

заклад охорони здоров'я зацікавлений у створенні та розвитку додаткових джерел енергозабезпечення з метою підвищення енергетичної незалежності та безперебійності роботи в умовах воєнного стану та можливих перебоїв у централізованому енергопостачанні;

діяльність медичного закладу безпосередньо пов'язана із забезпеченням безперервної роботи життєво важливого медичного обладнання, систем інтенсивної терапії, операційних блоків, а також іншої інфраструктури, від функціонування якої залежить життя та здоров'я пацієнтів;

у зв'язку з цим будь-які рішення щодо підключення до альтернативних або додаткових джерел електропостачання повинні гарантувати стабільність параметрів електричної мережі, надійність роботи енергетичного обладнання та виключати ризики дестабілізації енергосистеми;

заклад охорони здоров'я підтримує впровадження енергоефективних та альтернативних рішень, однак їх реалізація не повинна створювати ризики порушення стабільної роботи енергетичного обладнання, зокрема когенераційних установок, або призводити до аварійних ситуацій, що можуть поставити під загрозу безперервність медичної допомоги та безпеку пацієнтів.

Відповів на запитання Олексенка О.С.

Курилко Ю.В., заступник директора Департаменту – начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації, повідомив наступне:

Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації підтримує впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості та безперебійного функціонування закладів охорони здоров'я, зокрема, шляхом використання додаткових та альтернативних джерел енергопостачання;

заклади охорони здоров'я є об'єктами критичної інфраструктури, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безперервного надання медичної допомоги,

функціонуванням реанімаційного, операційного та іншого життєво важливого медичного обладнання;

будь-які рішення щодо приєднання до додаткових джерел енергопостачання або використання альтернативних схем електроживлення повинні прийматися виключно з урахуванням технічних можливостей енергетичного обладнання, стабільності параметрів електромережі та відсутності ризиків для безпечної експлуатації медичної техніки;

пріоритетом при прийнятті таких рішень має залишатися забезпечення надійного, безпечного та безперебійного енергопостачання закладів охорони здоров'я області.

Відповів на запитання Олексенка О.С.

**ВИСТУПИЛИ:**

Олексенко О.С., голова постійної комісії, запропонував взяти інформацію виступаючих до відома та визнати технічно можливим здійснення приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» за умови виконання визначених заходів та дотримання вимог чинного законодавства.

Мізік О.В., виконувач обов'язків генерального директора ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго», запропонував для вирішення доцільності приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго», розробити проєктне рішення з фінансовими розрахунками.

Лемешко О.М., перший заступник голови Полтавської обласної ради, запропонував взяти інформацію виступаючих до відома та визначити можливість приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» за умови виконання необхідних заходів та дотримання вимог чинного законодавства.

Смотрицька Л.О., член постійної комісії, з огляду на те, що замовник та виконавець не обґрунтували та не довели доцільність реалізації цього проєкту, запропонувала взяти інформацію виступаючих до відома.

Савченко С.П., член постійної комісії, запропонував підтримати пропозицію Лемешка О.М.

Олексенко О.С., голова постійної комісії, також запропонував підтримати пропозицію Лемешка О.М., закликав членів комісії визначитися та проголосувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:** за – 3, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.

Олексенко О.С.	– за	Стасовський В.І.	– за
Савченко С.П.	– за	Стройний Р.В.	– відсутній
Смотрицька Л.О.	– утрималась		

**ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію виконувача обов'язків генерального директора ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» Мізіка О.В., директора технічного ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» Пасічка В.С., головного лікаря КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» Оксака Г.А., заступника директора Департаменту – начальника управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Курилка Ю.В. взяти до відома.

2. Визначити можливість приєднання електроустановок КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» до мереж ПOKBПТГ «Полтаватеплоенерго» за умови виконання необхідних заходів та дотримання вимог чинного законодавства.

2. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр про роботу за 2025 рік.

Олексенко О.С., голова постійної комісії, запропонував погодити звіт постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр про роботу за 2025 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Олексенко О.С.	– за	Стасовський В.І.	– за
Савченко С.П.	– за	Стройний Р.В.	– відсутній
Смотрицька Л.О.	– за		

ВИРІШИЛИ: погодити звіт постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр про роботу за 2025 рік.

3. СЛУХАЛИ: Різне.

У різному виступів не було.

**Голова постійної комісії**

**Олександр ОЛЕКСЕНКО**

**Секретар постійної комісії**

**Василь СТАСОВСЬКИЙ**