



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ**  
**(Міненерго)**

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45  
E-mail: [kanc@mev.gov.ua](mailto:kanc@mev.gov.ua), сайт: <https://www.mev.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № \_\_\_\_\_

**Полтавська обласна рада**

*Про розгляд листа*

Міністерство енергетики України, в межах компетенції, розглянуло лист Полтавської обласної ради від 09.01.2026 № 01-19/74 щодо недопущення застосування графіків погодинного відключення електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури Полтавської області, зокрема, до об'єктів КП «Полтававодоканал», КП «Полтаватеплоенерго», КП «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради, КП «Кременчукводоканал», ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та бюджетуютьуючих підприємств агропромислового комплексу, більшість з яких мають приєднану потужність меншу ніж 100 кВт, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.01.2026 № 1217/0/2-26, та повідомляє.

Згідно з пунктом 5 розділу II Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії (далі – Інструкція про складання і застосування ГПВ), затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015 № 654, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.01.2016 за № 153/28283 (зі змінами), до ГПВ вносяться лінії, які живлять струмоприймачі, незалежно від категорії з надійності електропостачання, у тому числі лінії, заведені під дію графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії. Участь у ГПВ об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів вирішується щодо кожного об'єкта разом з місцевими органами виконавчої влади.


Відповідно до пункту 1 розділу II Інструкції про складання і застосування ГПВ до ГПВ не включаються критично важливі об'єкти, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені до переліків об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання (далі – Перелік), які готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), відповідно до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2024 № 600 (далі – Порядок).

Відповідно до пунктів 30 та 31 Порядку до Переліку відносяться об'єкти споживача, а саме:

об'єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;



Міністерство енергетики України  
№26.1.2-4.6-4189 з'д 26.02.2026  
КП ІІ: Некрасов А. Л. 26.02.2026 08:53  
3F AA9288358ECC003040000082343C004511E700  
Сертифікат дієвий з 05.08.2025 00:00 до 04.08.2027 23:59



об'єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними Міноборони, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Національною поліцією, ДСНС та центральним управлінням СБУ, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт (величина приєднаної потужності не застосовується до аварійно-рятувальних формувань ДСНС);

технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;

населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з російською федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

До Переліку не включаються зазначені об'єкти, якщо сумарне супутнє навантаження інших споживачів, заживлених від тієї ж лінії електропостачання, перевищує 100 кВт, що визначається за даними оператора системи передачі або оператора системи розподілу.

Споживачі, об'єкти яких віднесені до Переліку, повинні бути забезпечені резервними джерелами живлення для можливості роботи в автономному режимі не менш як протягом однієї доби.

У разі коли величина загального обсягу мінімального навантаження (кВт) об'єктів, включених до переліку, разом із супутнім навантаженням становить більше 15 відсотків (для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей становить більше 30 відсотків) максимального споживання електричної потужності в період з 8 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин в режимний день замірів зимового періоду попереднього року кожного оператора системи розподілу, обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) з урахуванням пріоритетності електропостачання приймають рішення щодо виключення з переліку споживачів, визначених пунктом 30 цього Порядку, до досягнення необхідного рівня навантаження електричної потужності, враховуючи їх категорію критичності та вплив зазначених об'єктів на забезпечення життєво важливих функцій.

Згідно з пунктом 31 Порядку, 15 відсотків для Полтавської області від максимального споживання електричної потужності у період з 8-ї години 00 хвилин до 22-ї години 00 хвилин в режимний день надається Полтавській обласній держадміністрації (військовій адміністрації) для включення об'єктів до Переліку.

Отже, відповідно до діючих вимог Порядку, вищезазначені об'єкти можуть бути включені до Переліку у разі виконання 3 умов:

їх включення до Реєстру;

величини приєднаної потужності кожного окремого об'єкта не менше 100 кВт;

не перевищення сумарного супутнього навантаження інших споживачів, заживлених від тієї ж лінії живлення, 100 кВт (що встановлюється за даними оператора системи передачі або операторів систем розподілу).

Зазначені умови пунктів 30 та 31 Порядку пов'язані з наступними факторами:

об'єкти з приєднаною потужністю менше 100 кВт легше забезпечити безперебійним електропостачанням, зокрема, шляхом встановлення резервних джерел живлення;

включення їх до Переліку зумовить незастосування ГПВ до супутнього навантаження споживачів, заживлених від тієї ж лінії живлення, яке може бути суттєвим, що призведе до зменшення часу на користування електроенергією іншими споживачами, які не включені до Переліку;

обмеженою величиною загального обсягу мінімального навантаження (кВт) об'єктів разом із супутнім навантаженням (15 відсотків для Полтавської області) від максимального споживання електричної потужності в період з 8-ї години 00 хвилин до 22-ї години 00 хвилин в режимний день, яка надається Полтавській обласній держадміністрації (військовій адміністрації) для включення об'єктів до Переліку.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення зазначених об'єктів (з приєднаною потужністю менше 100 кВт) безперервним електропостачанням, рекомендуємо, як один із варіантів, вирішувати питання шляхом встановлення резервних джерел живлення, з дотриманням вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (зі змінами).

Перший заступник Міністра



Артем НЕКРАСОВ